



BERGEN KOMMUNE

ETAT FOR HELSETJENESTER

Bontelabo 8A, 5003 Bergen
Telefon 55 56 52 00
Telefaks 55 56 52 13
etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no/etatforhelsetjenester

BERGEN KOMMUNALE BYGG
POSTBOKS 7700

5020 BERGEN

ARKIV

01243 / 12

NTB-03-1642
700802

29.06.2012

**VEDTAK - HELSEVERNGODKJENNING AV HOP OPPVEKSTTUN ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til tidligere korrespondanse inkludert søknad om helseverngodkjenning av Hop Oppveksttun mottatt 15.06.12 og vårt varsel om vedtak av 21.06.12.

Det er avholdt flere befaringer i godkjenningsprosessen. Den siste ble gjennomført 10.04.12. Tilstede var Per Aase Andresen fra Bergen kommunale bygg, Christian Lampe fra byrådsavdeling barnehage og skole, rektor Pål Roseth og lærer/idrettsbruker Atle Tvedt fra Hop oppveksttun, Hans Arill Sæterstøl fra bygg vedlikehold samt Arve bang og Elisabeth Samset fra Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

Søknad

Det søkes nå om helseverngodkjenning for hele oppveksttunet som inkluderer Hop ungdomsskole, barnehage og basketballhall.

Ved avdeling for barnehage søkes det om maksimalt 80 barn i alderen 0-6 år. Etat for helsetjenester har i samråd med Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdeling, og Bergen kommunale bygg vurdert netto leke- og oppholdsareal til å være 336 m². I søknaden er utearealet oppgitt å være 2.497 m².

Skolen inneholder klasserom, klassebaser, formidlingsrom, grupperom og spesialrom. Spesialrommene inkluderer blant annet naturfag med laboratorium, heimkunnskap med egen bake- og spisesone, kunst og håndverk, tegne/syrom, leire/våtrom, keramikk, musikkrom, øvingsrom og bibliotek. I tillegg har skolen en stor idrettshall/basketballhall som skal tas i bruk fra skolestart høsten 2012. Det opplyses at oppveksttunets innvendige oppholdsareal for skolen er 3.619 m. Det er i dag ca. 500 elever ved skolen. Tomteareal er oppgitt å være 31950 m². Innvendig oppholdsareal er oppgitt å være 3.619 m² og utearealet 5.543 m².

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

INTERNKONTROLL

Oppveksttunet må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Oppveksttunet skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr oppveksttunet har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 15.06.12.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Dokumentasjon på at lekeplassutstyret er i tråd med forskriften ble mottatt 15.06.12.

Rektor/styrer er ansvarlig for at regelmessig tilsyn videre utføres i henhold til forskriften.

Inneklima

Oppveksttunet skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Resultatet av radonmålingen sendes Etat for helsetjenester innen 01.02.13. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ må det gjøres tiltak. Dokumentasjon på at eventuelle tiltak er utført skal sendes Etat for helsetjenester innen 3 måneder etter at resultatet av målingene er mottatt.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Oppveksttunet skal ha en inneklimaplan som viser hvordan skolen arbeider systematisk for et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 15.06.12.

Rengjøring og vedlikehold

Skoler og barnehager skal utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13. For Hop oppveksttun mottok vi renholdsplan den 15.06.12.

Det forutsettes at de overnevnte planer er oppdateres jevnlig og er tilgjengelig iht. internkontrollforskriften.

VURDERING

Helsevernetaten har etter en vurdering av arealet i Hop oppveksttun avdeling barnehagen satt innvendig netto leke- og oppholdsareal til 336 m². Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de nevnte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Ut fra en helhetsvurdering av barnehagen for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade, og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 84 barn dersom alle barna er over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det kreves 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. Det skal være minst en stalleplass pr. 10 barn under 3 år og ett toalett pr. 10 barn.

Det er rektors/styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at stelle- og toalettkapasiteten er tilfredsstillende.

Vedtaket:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Hop oppvekststun helseverngodkjenning.


Avdeling for barnehage gis godkjenning for inntil 84 barn dersom alle er over 3 år. Dersom barnehagen har barn under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Ved avdeling for ungdomsskole må elevgrupperingen / klassestørrelsen tilpasses slik at elevene får et tilfredsstillende inneklima og arealnormen på minimum 2- 2,5 m² må etterleves.

Frist for tilbakemelding på at radonnivået er under 100 Bq/m³ settes til 01.02.13.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om folkehelsearbeid, kapt. 3 § 19. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Avdelingsleder, Miljørettet helsevern



Elisabeth Samset
overingeniør