



LYNGHAUG SKOLE  
DAG HAMMARSKJØLDS VEI 7

5144 FYLLINGSDALEN

Deres ref:

Vår ref:  
00510 / 04

Arkiv nr:  
NTB-03- 701002

Dato: 19.03.2004

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV LYNGHAUG SKOLE ETTER  
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER  
M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Lynghaug skole mottatt 28.06.99, vårt merknadsbrev av 22.07.99, IK-handlingsplaner mottatt 15.05.03 samt tilbakemelding vedrørende utførte tiltak mottatt 24.02.04.

Omsøknad av Lynghaug skole ble mottatt fra Bergen Bygg og Eiendom 20.03.03, og det er her beskrevet en rekke tiltak som er utført på bakgrunn av tidligere merknader fra Miljørettet helsevern og inneklimagruppen.

Vi viser også til våre 3 befaringer vedrørende godkjenningen gjennomført hhv 11.03.99, 14.05.03 og 29.10.03.

På ferdigbefaringen 14.05.03 var følgende tilstede: vaktmester Johnny Melvik, rektor Frode Nilsen og Henning Gøhtesen fra Miljørettet helsevern.

Ny befaring ble gjennomført 29.10.03 i forbindelse med vurdering av ulike tiltak for å få skolen helseverngodkjent. Tilstede på den befaringen var rektor Frode Nilsen, Per Gjesdahl fra Bergen Bygg og Eiendom samt Sonja M. Skotheim og Henning Gøhtesen fra Miljørettet helsevern.

**Søknad**

Skolens byggeår er 1971.

I følge opplysninger gitt av rektor 15.03.04 har skolen per i dag 430 elever.

Arealet i hvert klasserom varierer en del, men i hoved-klasserommene har de ifølge rektor opp mot 30 elever .

Det er rektors ansvar å påse at antall elever i klassene er i samsvar med arealnormen på minst 2- 2,5 m<sup>2</sup> per elev.

Skolen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede, men det mangler HC-toalett.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og skolen må tilrettelegges dersom funksjonshemmede elever skal begynne på her.

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Ved gjennomgang av skolen ble det påpekt en del mangler som nå er utbedret, jf. omsøking av

skolen mottatt fra BBE 20.03.03 og jf. tilbakemelding vedrørende utførte tiltak mottatt 24.02.04.

## **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det er utarbeidet en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Handlingsplan for forebygging av elevskader ved Lynghaug skole er mottatt 15.05.03.

### **Inneklima**

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Inneklimamålinger er foretatt i klasserom 206, 221, 125, 147, 304 og 317. Disse målingene viser at inneklimaet her er tilfredsstillende, og CO<sub>2</sub> verdiene ligger for det meste av tiden under den veiledende normen på 1000 ppm.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Handlingsplan for bedring av inneklima ved Lynghaug skole er mottatt 15.05.03.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf. § 13. Renholdsplan for Lynghaug skole er mottatt 15.05.03.

### **Belysning**

Belysningen i skolen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Fyllingsdalen bydel sin tilrådning og begrunnelse.


### **Vedtak:**

**Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler* m.v. § 6 godkjennes Lynghaug skole.**


**Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2 – 2,5 m<sup>2</sup> per elev.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern



Sonja M. Skotheim  
avdelingsleder



Henning Gøhtesen  
avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM, KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN  
FYLLINGSDALEN BYDELSADMINISTR., SPELHAUGEN 20, 5147 FYLLINGSDALEN