



NYGÅRDSLIE SKOLE  
NYGÅRDSLIE 3

5163 LAKSEVÅG

02458 / 11

NTB-03-1642  
701205

09.12.2011

**VEDTAK - HELSEVERN GODKJENNING AV NYGÅRDSLIE SKOLE ETTER  
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER  
M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern viser til søknad om helseverngodkjenning av Nygårdslie skole mottatt 05.09.09, befaring 02.09.09, brev fra Nygårdslie skole v/ rektor mottatt 04.09.09, vår tilsynsrapport av 13.10.09, tilbakemelding på vår tilsynsrapport fra Bergen kommunale bygg (BKB) datert 10.02.2010, vår e-post til rektor 23.02.10, tilbakemelding fra Nygårdslie skole v/ rektor datert 04.03.10, vår e-post til Nygårdslie skole 04.03.10 og vår e-post til Nygårdslie skole med purring på manglende dokumentasjon sendt 06.12.10, vår e-post til Nygårdslie skole med purring på manglende dokumentasjon sendt 08.02.11, e-post fra Nygårdslie skole med søknad og sjekklister for ulykkesforebygging mottatt 04.03.11, vår e-post til Nygårdslie skole med purring på manglende dokumentasjon sendt 19.05.11, e-post fra Nygårdslie skole datert 27.07.11 med redegjørelse for fortsatt manglende dokumentasjon, vår e-post til Nygårdslie skole og nyansatt rektor sendt 27.10.11 med anmodning om telefonmøte, telefonmøte mellom rektor Inger Marie Røyseth og Miljørettet helsevern 21.11.11, vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning datert 24.11.11 og tilbakemelding på varsel fra Nygårdslie skole sendt 01.12.11.

Tilstede på befaring 04.09.09 var rektor Inger Fossen, Frank Abbedissen fra Abbedissen AS, Bård Klepsland og Svein Larsen fra Bergen kommunale bygg (BKB) samt Arve Bang og Karianne Tveitnes fra Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

Nygårdslie skole er en offentlig barneskole for 1-7. klassetrinn. Det er opplyst fra byggeier at skolens bygningsmasse består av 3 bygg som omfatter bygg B1, B2 og B4 og hvor B1 er fra 1973/1998, B2 er fra 2004/1997 og B4 er fra 2003. Skolen ligger like ved Laksevåg idrettshall. Nygårdslie skole har i skoleåret 2010/11 291 elever. Skolen har 15 klasserom og spesialrom for heimkunnskap, kunst og håndverk, gymsal, sløyd og naturfag. Skolen har SFO som ca 130 elever benytter seg av. Det er maks 25 elever i hver klasse.

Nygårdslie skole har vært gjennom omfattende rehabilitering, hovedsakelig på byggetrinn 1 og delvis 2 i 2008-09. Rehabiliteringen har omfattet nye fasader og tak, eliminering av lekkasjer samt en del innvendige tilpasninger. Skolen har balansert ventilasjon. Det er opplyst fra byggeier at dette er etterprøvd, oppjustert og funksjonstestet.

Det er gjort store forbedringer på lekeplassen sommeren 2011 herunder forbedring av underlaget og forebyggende tiltak for å hindre fremtidige flom- og vannskader.

Tidligere merknader som gjaldt byggeier, er i brev av 10.02.11 fra Bergen kommunale bygg bekreftet utført.

### **Søknad**

Søknaden gjelder for grunnskole 1.-7. trinn og virksomhetens kapasitet er satt til 350 elever. Undervisningsarealet er oppgitt å være 1469 m<sup>2</sup>.

Utearealet er oppgitt å være 4286 m<sup>2</sup>.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen har vaktmester i 40 % stilling.

De nyeste delene av skolebygget har universell utforming, mens det i bygg B1 ikke er tilrettelagt med tilkomst for bevegelseshemmede til underetasjen. Underetasjen rommer bl.a. kunst og håndverksrom. Bygget skal tilrettelegges ved behov fra bruker og tilrettelegginger skal tilpasses den enkeltes brukers funksjonshemming.

Nygårdslie skole er ikke tidligere godkjent etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

### **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*, jf. § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

#### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr skolen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf. § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 01.12.11.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Skolen opplyser at siste hovedettersyn var utført i juni 2011 og at alle A-avvik er utbedret. Nytt hovedettersyn er våren 2012. Rektor er ansvarlig for at regelmessige tilsyn utføres i henhold til forskriften.

### **Inneklima**

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m<sup>3</sup>). Bergen kommunale bygg opplyser at det skal utføres nye målinger av radon i skolen høst/vinter 2011/12. Kopi av resultatet skal sendes Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf. § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf. § 18.

Skolen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan skolen arbeider systematisk for et godt inneklima. System for sjekk av inneklima er mottatt 01.12.11.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf. § 13.

Renholdsplan er mottatt 04.09.09.

Plan for ulykkesforebygging, renholdsplan samt inneklimaplan skal revideres ved behov.

### **VURDERING**

Skolen fremstår i god stand og har trivelige undervisningsrom og oppholdsarealer.

Utearealet ved skolen er lite i forhold til det antall elever som skolen har kapasitet til. Skolen kompenserer for lite uteareal med ulike tiltak; klassetrinn 1-4 og 5-7 har delt matfriminutt.

Første og andre klassetrinn har faste utedager hver uke. I tillegg benyttes

Trivselslederprogram hvor elever får ansvar for aktivitet i friminuttene og som sprer elevene i ulike aktiviteter på skoleområdet.

Videre jobber skolen etter PALS modellen, som er et skoleomfattende holdningsprogram som skal håndtere negativ adferd og som gjennom ros, oppmuntring, samhandling og grensesetting skal skape et trygt og støttende læringsmiljø.

Nygårdslia har melk- og skolefruktordning, samt tilbud om «lunchbag» for de som ønsker det. Elevene ved SFO har anledning til å spise medbragt frokost.

Rektor opplyste på telefon 21.11.11 at det har vært visse mangler med skolens internkontrollsystem, men at skolen nå jobber godt med dette og at flere av skolens handlingsplaner er revidert høsten 2011.

### **Trafikksikkerhet**

Skolen har problemer med utrygg skolevei samt trafikkfarlige situasjoner ved henting/bringing. Skolen og FAU har iverksatt tiltak for å bedre trafikksikkerheten for elevene. Det er skolepatrolje til stede hver morgen og ettermiddag for å bedre sikkerheten ved henting/bringing. FAU har iverksatt kontroller/aksjoner for å hindre at foreldre kjører barna helt frem til skolen og dermed skaper trafikkfarlige situasjoner. I tillegg tilbys det gratis busskort for alle barn på 1.- 4. trinn i Nipedalområdet. Det er opplyst fra rektor at foreldre har anledning til å sette barna av ved Laksevåg idrettshall og at det derfra er gangvei opp til skolen.

### **Universell utforming**

I henhold til forskriftens § 9 *Utforming og innredning* skal funksjonshemmede elever ha tilgang til skoleanlegget inne og ute på lik linje med de andre brukergruppene. Bygg B1 har ikke tilkomst for bevegelseshemmede til underetasjen hvor enkelte spesialrom befinner seg. Byggeier må tilrettelegge bygg B1 med universell utforming og tilkomst til underetasjen for bevegelseshemmede når behovet melder seg.

### **Tilfluktsrom til undervisningsformål**

Skolen benytter et tilfluktsrom til undervisning i forbindelse med kunst/håndverk. Vi gjør oppmerksom på at bruk av slike rom til undervisningsformål skal være utredet etter *Plan og bygningsloven* og godkjent av Etat for byggesak før det tas i bruk. Videre skal det være dokumentert tilfredsstillende luftkvalitet ved maksimal elevbelastning. Miljørettet helsevern setter et generelt krav til at hver enkelt elev kan oppholde seg maksimalt to timer pr. uke i slike lokaler, bl.a. grunnet mangel på dagslys.


Vedtaket er i samsvar med overlege Arve Bang sin medisinske faglige tilrådning og begrunnelse.


### **Vedtaket:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Nygårdslien skole helseverngodkjenning. Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2–2,5 m<sup>2</sup> per elev.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester,

  
Ingvar Tveit  
Leder

  
Karianne A. Tveithes  
Overingeniør

Likelydende brev er sendt Bergen kommunale bygg.