



Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)  
(Arbeidssted)  
Postboks 7700  
5020 BERGEN

Vår referanse: 2020/94156-21  
Saksbehandler: Ragnhild Helene Revheim  
Jarlsby  
Dato: 23. september 2022  
Deres ref.:

## Vedtak om helseverngodkjenning av Ådnanipa barnehage

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fører tilsyn med barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Forskriftens veileder er Miljø og helse i barnehagen, Helsedirektoratet, 2014.

Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Ådnanipa barnehage søker om endret godkjenning for inntil 36 barn, hvorav inntil 10 barn kan være under 3 år.

### Vedtak:

**Ådnanipa barnehage godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Antall barn skal ikke overstige 36 barn totalt. Antall barn under 3 år skal ikke overstige 10.**

Hjemmel for vedtaket: forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 6 og folkehelseloven § 10.

Parter i saker kan klage på vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningslova kapittel VI. En eventuell klage skal sendes til Miljørettet helsevern (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen, eller [mhv@bergen.kommune.no](mailto:mhv@bergen.kommune.no)). Fristen for å klage er 3 uker fra dere mottok dette brevet.

Dere må gjerne kontakte oss for veiledning i saken.

Dette brevet er offentlig. Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

### Bakgrunn og opplysninger om barnehagen

Ådnanipa barnehage (tidligere Akasia Arna Kyrkjelyd sin barnehage) søkte om endret godkjenning 21. desember 2020. Vi førte tilsyn med barnehagen 26. januar 2021 og sendte tilsynsrapport 9. februar 2021. Barnehagen ble deretter kjøpt opp av Bergen kommune.

Vi førte nytt tilsyn med barnehagen 2. september 2022. Til stede var:

- Styrer Anne Cecilie Glesnes Jenssen
- Områdeleder Etat for barnehage Britt Toppe Haugsbø
- Rådgiver fra Seksjon for strategi, utredning og utvikling Ylva-Helen Svanberg Helle
- Områdeleder fra Etat for eiendom Tonje Myksvoll
- Senioringeniør fra Miljørettet helsevern Ragnhild Jarlsby.

Ved tilsynet registrerte vi at barnehagen har fått ny belysning, renholdet av matter i tilleggskloaket er økt fra ukentlig til daglig, fingardrobene er mer tilrettelagt for lek og det skal utføres ytterligere tiltak ved å fjerne eldre innredning, det er utført tiltak for å redusere støy fra utendørs ventilasjonsanlegg, utrygg del av uteområdet er sikret med gjerde, det er satt opp nye gjerder langs deler av uteområdet og laget en ny terrasseplattning. Barnehagen har et godt fungerende internkontrollsystem.

Barnehagen ligger i Indre Arnavei 115, 5262 Indre Arna. Barnehagebygget er fra 1973 og har balansert ventilasjon fra 2012. Barnehagen ligger i rød og gul støysone på grunn av veitrafikkstøy. Bygget skjermer uteområdet fra veitrafikkstøyen.

Barnehagen har to avdelinger, en for småbarn og en for barn over 3 år. Hver avdeling har egen grov- og fingardrobe og ett stort hovedrom. Småbarnsavdelingen har et grupperom. Barnehagen har et tilleggsklokale i tilfluktsrom der barna kan drive med fysisk aktivitet og lek i inntil en time per dag.

Ifølge godkjenning etter barnehageloven datert 6. mai 1994 har barnehagen 145 kvm leke- og oppholdsareal. Ut i fra innsendt plantegninger har barnehagen følgende areal:

- Fingardrobe (002): 22,2 kvm
- Lekerom (006): 6,8 kvm
- Hovedrom Blåklokka (007): 44 kvm
- Kjøkken (009): 11 kvm
- Hovedrom Kvitveisen (008): 52,9 kvm
- Fingardrobe (010): 23,4 kvm
- Tilleggsareal i tilfluktsrom: 37 kvm

Deler av disse arealene er gangareal, mangler dagslys og er tilknyttet grovgardrobe, men det er gjort tiltak for å forbedre dette. Barnehagen har totalt mer enn 145 kvm leke- og oppholdsareal.

Barnehagen har totalt fire toaletter for barna, hvorav to toaletter ligger i grov sone. Ett av toalettene er delvis tilpasset funksjonshemmede. Barnehagen har én hev-senk-stelleplass.

Det er litt vanskelig å dele opp barna i mindre grupper innendørs, så barnehagen har gode rutiner for å være mye ute.

Barnehagens uteområde er 2300 kvm stort. Ved inngangspartiet er det en asfaltert lekeplass med sandkasse, leketog og plass til å sykle. Her ligger også et vognskur og oppstillingsplass for sovevogner. Det er en trapp opp til naturtomt bak barnehagen. Her er det kupert terreng med lekeapparater og grillhytte. Barnehagen opplyste at de vil søke om midler til å oppgradere uteområdet.

Med hilsen  
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder  
Ragnhild Jarlsby - Overingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, ÅDNANIPA BARNEHAGE, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Lena Aarskog Austevoll, Ådnanipa barnehage - Anne Cecilie Glesnes Jenssen