



EPLEKARTEN STEINERBARNEHAGE
ØVRE SÆDALSVEGEN 247
5099 BERGEN

01858 / 14

NTB-03-2121

12.08.2014

710841

**VEDTAK - GODKJENNING AV EPLEKARTEN STEINERBARNEHAGE SA
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager og har godkjenningsmyndighet etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Eplekartten Steinerbarnehage SA, epostkorrespondanse i forbindelse med søknaden, befaring 25.04.14 og vårt forhåndsvarsel om vedtak av 25.07.14. Vi har ikke mottatt tilføyelser eller bemerkninger på vårt forhåndsvarsel om vedtak om helseverngodkjenning av 25.07.14.

Til stede på siste befaring var daglig leder Astrid Helga Sundt og pedagogisk leder Trudi Totland fra Eplekartten Steinerbarnehage SA, Margun Morken fra Fagavdeling barnehage ved Byrådsavdeling for barnehage og skole, Ragnhild Jarlsby og Haldis Haukås Lillefosse fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928 med tilhørende veileder fra Statens helsetilsyn.

Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1995 nr. 66, som nå er opphevet og erstattet av lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29. Denne trådte i kraft 1. januar 2012. Myndighet etter folkehelseloven er delegert til Etat for helsetjenester.

Søknad/Saksfremstilling

Eplekartan Steinerbarnehage SA ligger i Sædalen i Bergen kommune.

Søknaden gjelder for nybygg, da barnehagens gamle bygg er revet og erstattet med et nytt bygg.

Det søkes om godkjenning for inntil 72 barn, dersom alle er over 3 år.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 291 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er gitt å være 3580 m².

Barnehagen har universell utforming.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget har to hovedetasjer med to avdelinger i hver etasje. I tillegg har bygget kjeller og tårn.

Det er 4 stelleplasser med tilgang til vaskepunkt og 11 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er tilknyttet lekearealet ute. I tillegg har barnehagen 2 HCWCer som kan benyttes av barna dersom ingen av de ansatte har behov for å benytte dem.

Bygget har balansert ventilasjon og oppvarming med vannbåren gulvvarme.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Eplekartan Steinerbarnehage er tilknyttet PBL sitt internkontrollsystem og bedriftshelsetjeneste. Daglig leder har gjennomgått opplæring i HMS-arbeid, og nyvalgt verneombud skal på kurs.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn av lekeplassutstyret utføres kontinuerlig av en egen ansattgruppe. Hovedettersyn skal utføres av ekstern lekeplasskontrollør. Styret er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger skal utføres som langtidsmålinger med sporfilm høsten 2014. **Resultatene må sendes Etat for helsetjenester innen 01.02.15.**

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov. Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Barnehagen har inngått avtale med Terje Hovlandsdal, driftsleder på Helgeseter gård, om månedlig gjennomgang av bygget. Praktisk vedlikehold avtales fortløpende etter hvert som behovet oppstår. En egen ansattgruppe har ansvar for kontinuerlig tilsyn av uteområdet, og foreldre bidrar med dugnad utendørs to ganger i året.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold. Etat for helsetjenester har mottatt barnehagens plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Eplekanten Steinerbarnehage 01.07.14:

- Renholdsplan
- Rutiner og regler i Eplekanten
- Sjekkliste for ulykkesforebygging
- Handlingsplan for forebygging av ulykker inne og ute
- Brannsikringsdokumentasjon
- Plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold
- Avtale om vedlikeholdstilsyn
- Barnehagens hygieneoppslag
- Utdrag frå årsplanen om barnas oppholdstid, sykdom og smitte
- Samsvarserklæring for ventilasjonssystem

VURDERING

Eplekartan Steinerbarnehage ligger flott til på Helgeseter i Sædalen i et nytt og moderne bygg. Barnehagen har et stort og fint tilrettelagt uteområde med mye naturtomt, og kan i tillegg benytte turområder i nærområdet. Det er to avdelinger i hver av de to etasjene, Soria og Moria i 1. etasje og Kjernehuset og Epleblomsten i 2. etasje. Tre av avdelingene er nå småbarnsavdelinger med 9 barn på hver avdeling, mens den fjerde avdelingen har 18 barn over 3 år. Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal innendørs er i samarbeid med Fagavdeling barnehage og skole satt til 291 m². (sak nr.201401672-8). Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Eplekartan Steinerbarnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 72 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.


Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Eplekartan Steinerbarnehage helseverngodkjenning for inntil 72 barn dersom alle er over 3 år. Dersom noen av barna er under 3 år, må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Det forutsettes at resultat av radonmålinger foretatt høsten 2014 sendes Etat for helsetjenester innen 01.02.15.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunnlagt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI OG UTREDNING,
PB 7700, 5020 BERGEN