

BØNESTOPPEN BARNEHAGE { PRIVATE }
BØNESSKOGEN 331

5062 BØNES

99/00228

NTB-99-2121

18.01.1999

**GODKJENNING AV BØNESTOPPEN BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM
MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Bønestoppen barnehage og mottatte tilleggsopplysninger.

Befaring ble foretatt 12.01.1999. Tilstede var Anne Marit Presterud fra Bønestoppen barnehage og Janne Brovold og Arild Jensen fra Teknisk hygiene.

Søknad

Søknaden gjelder ny godkjenning av Bønestoppen barnehage. Denne barnehagen har 4 avdelinger og drives av Barnehageforbundet. Det søkes om godkjenning for maks. 70 barn.

Netto leke- og oppholdsareal er på 307 m², uteareal er på ca. 1000 m².

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Det er innredet stellerom med skyllemuligheter på alle avdelinger.

Det er innredet hvilerom på alle avdelinger.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Helsemyndighetene vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. En kartlegging bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14.

Vi har følgende merknad:

- Plastposer og skarpe kniver på kjøkkenet må oppbevares utilgjengelig for barna.

Inneklima

Barnehagen har balansert ventilasjonsanlegg. Enkelte steder i barnehagen var tilluftventilatoren delvis tildekket av bord. Disse bør fjernes fra ventilatoren slik at det er minst 0,5 meter fra ventilator til nærmeste gjenstand.

Barnehagen har oppvarming fra enleders varmekabler i golvet. Disse blir slått av når barnehagen er i drift. Dette fører til at det på enkelte dager er kaldt på golvet nær vinduer.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf § 13. Det er spesielt viktig at høye flater blir rengjort regelmessig.

Belysning

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Vedtak: Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 godkjennes Bønestoppen barnehage for inntil 70 barn under forutsetning av at våre merknader etterkommes.

Ingvar Tveit
byveterinær

Arild Jensen
helserådsinspektør

Kopi til: Barnehagekontoret, Kommunehuset, 5031 LAKSEVÅG