

DAMSGÅRD BARNEHAGE A/S
ØVRE FYLLINGVEI 37

5161 LAKSEVÅG

00372 / 09

NTB-03-2121
711204

19.02.2009{PRIVATE }

**VEDTAK I FORBINDELSE MED HELSEVERN GODKJENNING AV DAMSGÅRD
BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Damsgård barnehage mottatt 29.08.08, diverse korrespondanse per e-post i etterkant av ferdigbefaring samt til vårt varsel om vedtak i forbindelse med helseverngodkjenning datert 08.01.09.

Ferdigbefaring ble foretatt 21.11.08. Tilstede var eier Christine Andreassen, styrer Sabine Scheidt og Karianne A. Tveitnes fra Helsevernetaten.

Søknad

Barnehagen eies og drives av Laksevåg Kvinne og familielag.
Samlet innendørs leke- og oppholdsarealer oppgitt å være 362 m². Samlet utendørs leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 3 125 m²

Åpningstiden til barnehagen vil være mellom 07.00 og 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det er etablert et fullisolert, uoppvarmet "utendørs" hvilerom på 46 m² som kan ivareta barnas behov for søvn og hvile. Det er beregnet at barna benytter egne vogner.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det søkes om godkjenning for maksimalt 80 barn fra 0 til 6 år.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf. § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 29.08.08.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf. § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf. §18.

Inneklimaplan er mottatt 29.08.08.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende, må rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte, jf. § 13. Renholdsplan er mottatt 29.08.08. Barnehagen benytter rengjøringsbyrå. Arbeidsplan er mottatt 09.01.08.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken, jf. § 20.

VURDERING

Damsgård barnehage ble ferdigstilt i november 2008 og ligger i et etablert boligområde i Øvre Fyllingsvei, Laksevåg. Tomten er for det meste flat med noe kupert terreng på nordsiden. Barnehagen er en flott og moderne barnehage med lyse, trivelige lokaler og godt gjennomtenkte inne- og utearealer. Barnehagen har variert lekeplassutstyr på uteområdet og har samtidig kort vei til gode friluftsområder. På bakgrunn av et helsefaglig skjønn er det godkjente leke- og oppholdsarealet for barnehagen vurdert ut i fra om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Damsgård barnehage der målet er å gi barna gode helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt å forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 90 barn dersom alle barna er over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse

tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ved inntak av barn under 3 år må det beregnes omtrent en stelleplass pr 10 barn. Det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege ved Helsevernetaten, Arve Bang, sin tilråding og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Damsgård barnehage helseverngodkjenning for inntil 90 barn dersom alle barna er over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov. Det skal beregnes omtrent en stelleplass pr 10 barn.

Det er styrers ansvar å påse at antall barn til enhver tid er tilpasset arealnormen.

Radonmåling skal utføres innen 30.04.09, og dokumentasjon på at nivået er under tiltaksgrensen på 200 Bq/m³ må sendes Helsevernetaten. Dersom nivået overskrider 200 Bq/m³ må tiltak for utbedring iverksettes snarest.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvar Tveit
Leder

Karianne A. Tveitnes
Overingeniør

Kopi: Byrådsavdeling for barnehage og skole, Strategi og utredning, Pb 7700, 5020 Bergen.