



Alvøen skole
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2019/15851-22
Saksbehandler: Sunniva Whitfield Vatle
Dato: 29. januar 2024
Deres ref.:

Vedtak om Helseverngodkjenning - Alvøen skole

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15.

Alvøen skole har blitt rehabilitert/utvidet, og søkte om godkjenning etter forskriften 29.11.23.

Miljørettet helsevern vedtar følgende:

Alvøen skole godkjennes etter forskriftens § 15 for en normalkapasitet på 450 elever fra 1. til 7. trinn.

Vi har lagt følgende vurderinger til grunn:

- Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer /andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².
- Skolen må benytte uteareal/aktivitetsareal utover skoleplassen, slik at elevene sikres tilstrekkelig areal til aktivitet og hvile i sine pauser.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Bakgrunn

Vi viser til tidligere saksgang:

- Søknad planuttale datert 4.11.2015
- Varsel om utsatt behandling datert 2.12.2015
- Planuttale fra Etat for Helseverntjenester datert 13.9.2016
- Foreløpig søknad om godkjenning av Alvøen skole datert 25.7.2017
- Befaring den 8.3.19
- Tilsynsrapport datert 19.3.2019
- Siste ombygging, nybygg og utomhusanlegg var gjennomført i 2018-2019
- Tilsyn datert 1.9.2022
- Tilsynsrapport datert 29.9.2022

Siste befaring ble gjennomført 17. januar 24. Til stede var rektor Inger Marie Røyseth og Lena Aarseth Austevoll fra SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging. Fra Miljørettet helsevern deltok senioringeniører Haldis Haukås Lillefosse og overingeniør Sunniva Vatle.

Informasjon om skolen

Adresse	Janaflaten 31, gnr. 135 bnr. 2
Eier av skolen	Bergen kommune
Eier av bygg/eiendom	Bergen kommune
Type skole	Barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.
Antall elever	Planlagt for 450 elever, per nå 350 elever fra 1. til 7. trinn
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende grupperom)	Totalt 956 m ² klasserom/baserom og 241,5 m ² grupperom
Spesialisert undervisningsareal	924,9 m ² spesialrom og gymsaler. I tillegg har skolen fellesareal som brukes til bibliotek, samt egne lokaler for SFO.
Uteområde	Ca. 3015 m ² , inkludert lekeareal, skolegård, amfiområde. Nærmiljøanlegg og nærliggende naturarealer kommer i tillegg.
Ventilasjon	Balansert
Byggeår	Skolen er bygget i 1953, siste ombygging, nybygg og utomhusanlegg er bygget 2018-2019
Sanitærrom	30 stk. elev-toaletter av disse er 7 stk. universelt utformet.

Vurdering

Alvøen skole ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem, og skolen må fortsette arbeidet med jevnlig revisjon for å tilpasse det til skolens behov.

Skolens uteområder er varierte og tilrettelagt for ulike aktiviteter. Det er lagt vekt på tilgjengelighet og likestilt bruk for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer. Selve skoleplassen er liten, men skolen har store tilleggsarealer i form av naturområdene, nærmiljøanlegg og tilgang på kunstgressbane. Det er viktig at naturområdene, nærmiljøanlegg og tilgang på kunstgressbane benyttes aktivt for å sikre at barna får tilgang på et så stort uteareal som mulig. Hvis det oppstår endringer som fører til at skolen ikke lenger får tilgang til naturområdene, nærmiljøanlegg og tilgang på kunstgressbane så må de melde dette inn til Miljørettet helsevern.

Skolen anses som egnet for det omsøkte antallet elever etter en helhetlig vurdering av skolens lokaler, fasiliteter og uteareal. Skolen må søke om ny helseverngodkjenning ved endringer av drift eller bygningsmasse.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-Andre Gram Knutsen - Enhetsleder
Sunniva Vatlé - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.