

BISKOPSHAVN KIRKES BARNEHAGE
SKULDVEIEN 2

5035 BERGEN-SANDVIKEN

97/02492

NTB-97-2121

26.06.1997

**YTRE SANDVIKEN - BISKOPSHAVN KIRKES BARNEHAGE -
VURDERING AV SØKNAD OM UTVIDET OG ENDRET DRIFT**

Bakgrunn og omfang

Teknisk hygiene har 28.04.97 mottatt søknad fra barnehagens driftsledelse om tillatelse til utvidet og endret drift.

Idag gir barnehagen halvdagstilbud til 18 barn over 3 år.

Vi har i denne forbindelse vært på befaring 12.05. og 28.05.97 sammen med repr. for driftsledelsen.

Det vises også til endel telefonisk kontakt.

Areal, antall avdelinger, barnetall, alder og åpningstid

Det opprinnelige inneareal er ca. 60 m² og utearealet er en stor naturtomt uten eksakt arealangivelse.

Søknaden gjelder:

1. Utvidelse av arealet med 35 m² til totalt 95 m².
2. Økning av antall barn fra 18 til 22 og nedre aldersgrense til under 3 år (gjelder 4 barn).

Barnehagen vil fortsatt bare gi et halvdagstilbud.

Det omsøkte tilleggsarealet er vurdert og funnet akseptabelt.

Ulykkesforebyggende tiltak for inne- og uteareal § 14

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Renhold og avfallshåndtering § 9

Lokalene skal være utformet og innredet slik at tilfreds-stillende renhold og avfallshåndtering er mulig. Alle inngangspartier bør utstyres med fotskrape/mattesystem, slik at skitt og smuss ikke dras inn. Avfallshåndteringen forutsettes å foregå på en forsvarlig måte.

Sanitære forhold § 23

Sanitærutstyret skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard. Vask med tilfredsstillende tørkemulighet må være innrettet i umiddelbar nærhet av toalettene.

Vask, stellerom og hvilerom (for barn under 3 år)

Barnehagen har tilfredsstillende stellerom og hvilerom.

Drikkevann og avløpsforhold § 22

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Inneklima og oppvarming § 19

Inneklimaet, inkl. luftkvaliteten, må være tilfredsstillende. Man har fungerende avtrekksventilasjon.

Det er innrettet tilfredsstillende varmekilder.

Byggearbeider anbefales gjennomført som "ren prosess", noe som innebærer daglig rydding under byggearbeidet samt støvsuging med utvendig oppsamling.

Radon § 19

Det bør dokumenteres at radonkonsentrasjonen ikke overskrider 200 Bq/m³.

Belysning § 20 (og § 12)

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur. Se vedlegg.

Røykeforbud § 18

Røyking skal ikke forekomme i lokalene.

Internkontroll § 4

Eier skal påse at det blir etablert internkontrollsystem som kan dokumentere at bestemmelser i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler" overholdes.

Lov/Forskrift

"Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." med hjemmel i "Lov av 19.nov. 1982 nr.66 om helsetjenestene i kommunene". I henhold til forskriftens § 6 skal barnehagen ha godkjenning innen 31.12.1998.

Tilbudet søkes økt med 4 barn under 3 år, og innearealet søkes økt med 35 m².

Vedtak:

Med hjemmel i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." § 6 gis ny godkjenning for Biskopshavn kirkes barnehage;
med kapasitet 4 barn under 3 år og 18 barn 3-6 år.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i hht. Lov om helsetjenesten i kommunene §4a-12 eller Forvaltningsloven kap. 6. En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet, og sendes til Næringsmiddeltilsynet og Teknisk hygiene for Bergen og Omland, Møllendalsveien 2 - 4, 5009 Bergen.

Klagefristen går ut 3 uker etter at dette brevet er mottatt.

Ingvar Tveit
byveterinær

Bård Wågø
soneleder

Vedlegg

Kopi til:

BARNEHAGEKONTORET, KOMMUNEHUSET, 5031 LAKSEVÅG
FYLKESLEGEN I HORDALAND, POSTBOKS 194, 5001 BERGEN
SANDVIKEN BYDELSADM., LADEGÅRDGATEN 67, 5035 BERGEN-SANDVIKEN