



ASPLAN VIAK AS
Postboks 24

1301 SANDVIKA

Vår referanse: 2021/104297-6
Saksbehandler: Per Atle Gill
Dato: 24. januar 2022
Deres ref.: Sylvia Thirugnanasampanthar

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan gnr 186 bnr 237 Nesveien Knappen ID 1201- 63520000

Vi viser til VA-rammeplan komplettert den 19.01.2022.

Det er her planlagt fire boliger som består av tre etasjer hver.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 18.01.2022.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 150 mm, duktilt støpejern) i Nesveien. Det skal tilrettelegges for forbruksvann.

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 150 mm, betong) i Nesveien, via pumpeledning til privat kum med selvfall inn på offentlig anlegg. Det er behov for etablering av privat pumpestasjon.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres ved at det føres det til sjø.
Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

VA-etaten har ingen spesielle merknader til VA-rammeplanen.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - fagansvarlig
Per A. Gill - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.