



BERGEN
KOMMUNE

Vann- og avløpsetaten

ALLIER AS
Midtunhaugen 13A

5224 NESTTUN

Vår referanse: 2021/22419-2
Saksbehandler: Mikael Tjemsland
Dato: 19. mars 2021
Deres ref.: Erik

VA-etatsens uttalelse til VA-rammeplan Gnr 41 bnr 636 Troidhaugvegen 46 VA-rammeplan planid 70030000

Vi viser til VA-rammeplan mottatt den 09.03.21.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat av 09.03.21 samt oppdatert VA-plan av 19.03.21

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 150mm, 2012, SJK) i Troidhaugveien. Vannledningen tilknyttes kum #635405

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 160mm, 2012, PVC) i Troidhaugveien via gravitasjonsledning.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres ved lokal infiltrasjon. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere infiltrasjonssandfang. Flomveier er vist i notatet.

Kommunal overtakelse:

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

VA-etaten har følgende merknader til VA-rammeplanen:

Det er ikke avklart hvorvidt kum #635405 er tilrettelagt for ny tilkobling. Nødvendige undersøkelser må gjøres i detaljprosjekteringen.

Med hilsen
Vann- og avløpsetaten

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Mikael Tjemsland - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.